



COMUNE DI BETTONA
PROVINCIA DI PERUGIA



Area Tecnica

Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (PG)
Tel. 075/988571 fax 075/9869115 - P. IVA 00384000543

Prot. 8192

Bettona 28.10.2016

Oggetto: Eventi sismici del 26.10.2016.
Verifiche sullo stato degli edifici scolastici.

AL SIG. SINDACO
SEDE

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

In riferimento all'oggetto si comunica che il giorno 27.10.2016, a partire dalle ore 7,30, il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo su tutti gli edifici scolastici, teso a verificarne lo stato a seguito degli eventi sismici della serata del giorno precedente.

Dall'ispezione effettuata all'interno di tutti i locali, nonché lungo il perimetro esterno di tutti gli edifici, non è stata rilevata alcuna lesione strutturale, fatto salvo per l'edificio Scuola Primaria di Via S. Antonio per il quale risulta necessario un approfondimento con l'ausilio di un tecnico ingegnere.

Per quanto sopra si precisa che il grado di sicurezza degli edifici stessi non risulta ad oggi in alcun modo alterato dall'evento sismico in oggetto, ad eccezione della Scuola Primaria di Via S. Antonio che sarà, in tempi brevissimi, oggetto di approfondita valutazione tecnica con conseguenti eventuali provvedimenti.

Tanto si doveva.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Mario Papalia

